

Raciąż, 6 lutego 2013 r.

RRG.271.1.2013

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2013 r. pod numerem 31780-2013 na:

**Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - Etap II.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) poniżej przedstawiam uzupełnienie do odpowiedzi zamawiającego „Wyjaśnienie do SIWZ- 1” z dnia 4 lutego 2013r.:

**1. Pytanie Wykonawcy:** Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne, pracujące w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, wykonane z polietylenu, które spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 12566-3+A1 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium oraz posiadające oznakowanie CE?

**Ad. 1. Odpowiedź Zamawiającego (po uzupełnieniu):**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania oczyszczania ścieków, w których występuje technologia tarczowego złoża biologicznego - o parametrach nie gorszych niż opisane w projekcie budowlanym"**

*Niniejsze pytanie i wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 23.01.2013 r. i będzie wiążące przy składaniu ofert.*

*Udzielone wyjaśnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. W związku z powyższym wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

**Otrzymują:**

Wykonawcy, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego:  
[www.gmina.raciaz.iap.pl](http://www.gmina.raciaz.iap.pl)

Wójt Gminy Raciąż  
(-) Ryszard Giszczak